


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий \*: КНМ 62220061000200875165 от 19.09.2021 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10947291>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(МЧС РОССИИ)

Главное управление МЧС России по Рязанской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11,

тел.: (4912) 28-04-28, электронная почта: [gu@62.mchs.gov.ru](mailto:gu@62.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову,  
Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области**

(ОНД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

391300, Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, д. 4,

тел.: (49131) 2-28-05, электронная почта: [ondkasimov@62.mchs.gov.ru](mailto:ondkasimov@62.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "ЕЛАТОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам Рязанской области по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Нелина Александра Викторовича № 10 от «29» июля 2022 года в период с «05» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г. проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор ОГБОУ «Елатомская школа-интернат для детей сирот» Тимохина Нина Васильевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	2.	3.	4.	5.
<b>в здании дошкольного отделения по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 5:</b>				
1.	Восстановить дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворе в перегородке, отделяющую лестничную клетку от примыкающего коридора на первом этаже здания.	ч. 3 ст. 4, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194	До 06.02.2023г.	
2.	Восстановить дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах выхода из помещения «психолога» на лестничную клетку второго этажа здания.	ч. 3 ст. 4, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194	До 06.02.2023г.	
3.	Оборудовать двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	ч. 3 ст. 4, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194.	До 06.02.2023г.	
<b>в здании общежития № 1 по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Полевая, д. 22:</b>				
4.	Оборудовать двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	ч. 3 ст. 4, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194.	До 06.02.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОГБОУ «Елатомская школа-интернат для детей сирот» Тимохина Нина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« 12 » августа 2022 года




  
(подпись)

Старший дознаватель отдела НД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы Муленков Александр Алексеевич


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




  
(подпись)

Начальник отдела НД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы Нелин Александр Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



  
(подпись)

<\*> Отметка размещается в правом углу после реализации указанных действий.